



Gemeente Someren  
T.a.v. Mevr. S. Dusch  
Postbus 290  
5710 AG SOMEREN



Postbus 10.001  
5280 DA Boxtel  
Basscheweg 56  
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618  
Fax (0411) 618 688  
info@dommel.nl  
www.dommel.nl

Boxtel	: 27 oktober 2011	behandeld door	: Dhr. José Llop
ons kenmerk	: Z10852/U9145	doorkiesnummer	: (0411) 618 693
uw kenmerk	: e-mail 3 oktober 2011	e-mailadres	: jllop@dommel.nl
onderwerp	: Reactie voorontwerp	bijlagen	: -
	: bestemmingsplan Kerkendijk	verzonden	: 31 OKT. 2011
	: 138a te Someren-Heide		

Geachte mevrouw Dusch,

Op 3 oktober 2011 ontving ik van u het voorontwerp bestemmingsplan Kerkendijk 138a te Someren-Heide. Hierbij geef ik u mijn reactie op het plan.

Het plan geeft een zeer duidelijk beeld van de voorgenomen ontwikkeling. Ook een duurzame omgang met hemelwater maakt onderdeel uit van het plan.

Voor de volledigheid verzoek ik u nog twee punten in de waterparagraaf op te nemen dan wel aan te (laten) passen:

1. Een toelichting op de omgang met afvalwater in de toekomstige situatie ontbreekt.
2. Paragraaf 5.7.4 en 5.7.6: ik kan de benodigde berging van 18m<sup>3</sup> en 20m<sup>3</sup> niet verklaren. De HNO-tool geeft een uitkomst van 23m<sup>3</sup> in een T=10+10% situatie en 30m<sup>3</sup> in een T=100+10% situatie. Gelet op de ondiepe bovengrondse watergang (noodoverloop) is er geen bergende waterschijf van 0,6m beschikbaar, maar maximaal 0,5m.

Ik ga ervan uit u hiermee te hebben voorzien van een helder advies en kijk met belangstelling uit naar het aangepaste ontwerp bestemmingsplan.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer José Llop, via bovenstaand doorkiesnummer.

Met vriendelijke groet,  
Waterschap de Dommel

Edwin van der Schoot  
Procesmanager Externe Planvorming

